

Savanyító üzem építése

4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6. alatti ingatlanon






Készítette: Varga Attila Konstantin

2021-03-28

Villámvédelmi anyagok beszerezhetőek, ajánlatkérés:

office@elmon.hu

+36 20 9346778

Cikksz.	Megnevezés	Menny.	Menny. E.	Felhasználás	Fotó	Egységár Ft	Összesen Ft
104250	Felfogórúd 2500mm átm.:16mm AlMgSi	5	db	Tetőgerincen 2 szélén 2db, közepén 1db, elől 2db Fe:1,2,3,4,5			0 +ÁFA
207009	Tetővezető tartó	170	db	8-as Alu vezető tartása tetőn, oldalfalon, 0,7~1,0m-enként			0 +ÁFA
339050	Ereszcatorna kapocs	7	db	8-as alu levezető kötése a csatornához			0 +ÁFA
392050	MV kapcsok felfogó rúdakhoz	10	db	Felfogók összekötése 8-as Aluval 1db-vel rááll, 1db-vel leköt			0 +ÁFA
390050	MV kapocs	30	db	8-as Aluk kötése egymással tetőn, 10-es St/tZn összeadása egymással földben, PVC köpenyes 13/10-es St/tZn összekötése 10-es St/tZn-el			0 +ÁFA

459129	Vizsgáló csatlakozó	7 db	8-as Alu és 10-es PVC köpenyes 800110 Rd 10/13mm, St/tZn		0 +ÁFA
480003	Bontóhely jelzése számlap	7 db	Minden földelésnél a földelések számozása		0 +ÁFA
556130	Korrózióvédő szalag	3 db	Földeléseknél talajban földelőrúd bekötésére tekerni		0 +ÁFA
610010	Földelőrúd csatlakozókapocs	8 db	Minden földeléshez, potenciálkiegyenlítő vezető rögzítése a földelőrúdhhoz		0 +ÁFA
625001	Beütőcsúcs földelőrúdakhoz	8 db	Minden földeléshez		0 +ÁFA
625151	Földelőrúd 1500mm, átm 25mm	24 db	3db összedugva villámvédelmi és érintésvédelmi földelésenként, 76db VV földelés, 1db EV földelés		0 +ÁFA
800010 (800310)	Tűzihorganyzott acélhuzal, St/tZn, Ø10mm	111 m	Egyenpotenciálra hozó vezető földben 0,8 kötve 1 m mélyen		0 +ÁFA
800110	Acélhuzal fekete műanyag köpennyel Rd 10/13mm, :	50 m	Földelésektől felállítás, épület oldalfalához, és az FFK és FK földelő kapcsolatokhoz		0 +ÁFA
840018	AlMgSi 8-as huzal	148 m	Épület teteljén, épület oldalán levezetőként, a vizsgáló összekötőig		0 +ÁFA
274110	DEHNhold vezetőtartók	7 db	Földelésenként 1 db a csupasz Al vezető rögzítéséhez hőszigetelő anyaghoz		0 +ÁFA
274113	DEHNhold vezetőtartók	16 db	Földelésenként 2 db a PVC St/tZn köpenyes levezető rögzítéséhez, hőszigetelő anyaghoz, épületen belül földelőkapocs alatt		0 +ÁFA
552030	Tetőátvezetés	5 db	Felfogók tetőátvezetése		0 +ÁFA
274116	DEHNhold rúdtartó	15 db	Felfogók rögzítése, a rácsos tartóhoz, épület vázához héjazat alatt		0 +ÁFA
Összesen:					0 +ÁFA