



Leágazás	1 Betáplálás	TF	NAP	A E	V E	GyÁ	Tűz	Riasztó	G E	Klíma 5kW	FK1-FK2	KÁVK	K1-K5	BV	S6-9; FK6-9; IR6-9;	FD ROS10-11	D ÁVK	D1-9	D tm 10
Megnevezés	Tűzeseti főmegszakító Munkaáramú kioldóval	Túlfeszültség levezető	Napelemes rendszer inverter (opció)	A aleosztó betáplálás	Világítási aleosztó betáplálás	Gyengeáramú elosztó	Tűzjelző rendszer	Riasztó rendszer	Gépészeti elosztó	3 db Klíma Kültéri egység	Külső fali lámpák (kombinált túláram és hibaáramvédőkapcsoló)	Kapcsolók Áramvédő k.	Kapcsolók Áramkör	Biztonsági, kijm világítás	Világítások impulzus relével 6-9	Fali 3F 1F aljzatok	Dugalj Áramvédő k.	Dugaljok Áramkör	Tükör melletti dugaljok
Feszültség	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	230V	230V	230V	400/230V	230V	230V	400/230V	230V	230V	230V	400/230V	400/230V	230V	230V
Vezető típus	NY Y-J 0,6/1kV	H07V-K	NY Y-J 0,6/1kV	NY Y-J 0,6/1kV	NY Y-J 0,6/1kV	NY M-J	NY M-J	NY M-J	NY M-J	NY Y-J	NY M-J	H07V-K	NY M-J	NY M-J	NY M-J	NY M-J	H07V-K	NY M-J	NY M-J
Keresztmetszet	5x10mm²	16mm²	5x10mm²	5x10mm²	5x6mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	5x6mm²	3x2,5mm²	3x1,5mm²	10mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	5x6mm²	5x10mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²
Teljesítmény	22,08kVA(32A+32A+32A)	12,5/50kA 1,5kV	22,08kVA	22,08kVA	11,04kVA	2,3kVA	2,3kVA	2,3kVA	11,04kVA	3,68kVA	2,3kVA	Idn 30mA In 80A	2,3kVA	2,3kVA	2,3kVA	11,04kVA	Idn 30mA In 80A	3,68kVA	2,3kVA

Szerelt elosztó, sorolható készülékekkel.  
Javasolt gyártmány: EATON  
Az áramköröket feliratozással kell ellátni.  
A csatlakozási pontok számozása, a szerelési mód függvényében változhat.  
Az elosztó ajtajára kihelyezendő felirat: TŰZESESTI FŐKAPCSOLÓ  
A főkapcsoló ajtókuplunggal is működtethető.

Üzemi feszültség: 400/230V  
Érintésvédelem: TN-S + EPH  
Villámáram levezető: DEHNGuard 952 400  
(térvilágítási betápkábelben is)  
A biztonsági világítás áramkörét a világítási áramvédő kapcsoló és a világítási kismegszakítók segédérintkezői bontják.  
A segédérintkezők sorosan vannak kötve.

<b>Tervező &amp; Rajzoló :</b> Varga Attila Konstantin Eng.sz.: V-15-00962 Biz.sz.: VN-117/2018/01  4700 Mátészalka Munkácsy u. 5. +36 30 841 4890 konstantin.varga@t-online.hu	<b>Tárgy:</b> Savanyító üzem építése, 4824 Szamosszeg HRSZ.:237 alatti ingatlanon  Épület főelosztó kapcsolási rajza	<b>Tervszám:</b> 2021-KT-52
	<b>Építető:</b> Szamosszeg Község Önkormányzata 4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.	<b>Dátum:</b> 2021.04.02.
		<b>Rajzszám:</b> KT-52/5
		<b>Lap:</b> 1 / 1