



Jelmagyarázat:

- Felfogórúd
- Villámvédelmi vezető Al Ø8mm
- Potenciálkiegyenlítő
- Tűzhorganyzott acélhuzal, St/tZn, Ø10mm
- Ereszcatorna kapocs
- Csomópont, összekötő elem
- Levezető, Ø8mm AlMgSi
- Vizsgáló, összekötő
- Földelés, földelőrúd
- Ø25mm-es tűzhorganyzott acél St/tZn, 3x1500mm hossz,
- Fe 1:** 1-es számú felfogó
- Fö 1:** 1-es számú földelő



Földelési csatlakozás, kialakítás:



Földelő A típusú Dehn 625 151 3x1,5m
+Földelő hegy Dehn 625 001

**Felfogórudak egységesen 2,5m hosszúak,
legalább 1,5m tetősíktól való kinyúlással !**

Tervezett gyártmány: DEHN

Aktuális katalógus elérhető:
https://www.dehn.hu/sites/default/files/media/files/dehn-catalogue-lightning-protection_3.pdf

Villámvédelmi anyagok beszerezhetőek:
office@elmon.hu
tel: +36 20 9346778

Tervben szereplő anyagokat, mennyiségeket, a kivitelező rendelés és kivitelezés előtt köteles ellenőrizni, a nyomvonal és tetőszerkezet ismeretében !

Tervező & Rajzoló : Varga Attila Konstantin Eng.sz.: V-15-00962 Biz.sz.: VN-117/2018/01 4700 Mátészalka Munkácsy u. 5. +36 30 841 4890 konstantin.varga@t-online.hu	Tárgy: Savanyító üzem építése, 4824 Szamosszeg HRSZ.:237 alatti ingatlanon <i>Villámvédelmi felfogók és földelők</i>	Tervszám: 2021-KT-52	
		Dátum: 2021.04.02.	
	Építető: Szamosszeg Község Önkormányzata 4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.	Rajzszám: KT-52/2	
		Lap: 1 / 1	M1:100